

[大規模]

※該当する番号に○

社内検査兼是正報告書		1 足場組立		3 中間検査		確認		作成	
		2 足場解体前		4 竣工検査		工事責任者		現場管理者	
工事名称	大規模修繕工事								
検査責任者			検査員						
現場管理者			立会者			日時	2023年3月29日 9:00 ~ 15:00		
検査範囲	全体		✓ 部分 (南面バルコニー内外)						
事前確認事項 (大規模工事)	受入検査	実施日				手直し	☐		
	確認事項	☐							
		☐							

共通指摘事項				
No.	部位	指摘事項	手直し日	(確認印)
1	金具	汚れ	3月31日	
2	防水面	見切り不良	3月31日	
3	防水面	見切り不良	3月31日	
4	塗装面	かすれ	3月31日	

一般指摘事項				
No.	部位	指摘事項	手直し日	(確認印)
1	支持金物	塗り漏れ	3月31日	
2	サッシ皿板	塗装汚れ	3月31日	

【 工事完了確認欄 】	手直し完了日	2023年3月31日	確認者(現場管理者)	
-------------	--------	------------	------------	--

※手直し確認の押印は現場管理者が行う。

※特別採用を必要とする事項及び自費による手直し事項の他、注意を要する項目については、再発防止処置報告書に記録して処理を行う。


大規模修繕工事
指摘事項



1 是正前




1 是正後




2 是正前



2 是正後




3 是正前



3 是正後



4 是正前



4 是正後

大規模修繕工事
指摘事項



1 是正前





1 是正後



2 是正前



2 是正後



組合検査兼是正報告書

1 足場組立

3 中間検査

2 足場解体前

4 竣工检查

確認

作成

工事責任者

現場管理者

工事名称 XXXXXXXXXX大規模修繕工事

検査責任者

検査員

現場管理者

立会者

日時

2023年4月1日

10:00

 $\sim$

11:00

検査範囲

全体

✓ 部分

(南面バルコニー天井・床面・内外壁

事前確認事項
(大規模工事)

受入検査

实施日

手直し

確認事項

共通指摘事項

[illegible]

一般指摘事項

[illegible]

【工事完了確認欄】

手直し完了目

確認者(現場管理者)

※手直し確認の押印は現場管理者が行う。

※特別採用を必要とする事項及び自費による手直し事項の他、注意を要する項目については、再発防止処置報告書に記録して処理を行う。

[大規模]

※該当する番号に○

社内検査兼是正報告書		1 足場組立		3 中間検査		確認		作成	
		2 足場解体前		4 竣工検査		工事責任者		現場管理者	
工事名称	大規模修繕工事								
検査責任者			検査員						
現場管理者			立会者			日時	2023年4月8日 10:00 ~ 15:00		
検査範囲	全体		✓ 部分 (西・北面外壁、バルコニー天井・壁・床)						
事前確認事項 (大規模工事)	受入検査	実施日				手直し	☐		
	確認事項	☐							
		☐							

共通指摘事項				
No.	部位	指摘事項	手直し日	(確認印)
1	塗装面	塗り漏れ	4月12日	
2	塗装面	かすれ	4月12日	
3	塗装面	見切り不良	4月12日	
4	防水面	汚れ	4月12日	
5	防水面	凹凸	4月12日	
6	防水面	見切り不良	4月12日	
7	防水面	かすれ	4月12日	

一般指摘事項				
No.	部位	指摘事項	手直し日	(確認印)
1	サッシガラス	塗装汚れ	4月12日	

【 工事完了確認欄 】	手直し完了日	2023年4月12日	確認者(現場管理者)	
-------------	--------	------------	------------	--

※手直し確認の押印は現場管理者が行う。

※特別採用を必要とする事項及び自費による手直し事項の他、注意を要する項目については、再発防止処置報告書に記録して処理を行う。


大規模修繕工事
指摘事項




1 是正前



1 是正後



2 是正前



2 是正後



3 是正前



3 是正後




4 是正前




4 是正後


大規模修繕工事
指摘事項




5 是正前




5 是正後



6 是正前



6 是正後



7 是正前



7 是正後



1 是正前



1 是正後

[大規模]

※該当する番号に○

組合検査兼是正報告書		1 足場組立		3 中間検査			確認	作成
		2 足場解体前		4 竣工検査			工事責任者	現場管理者
工事名称	大規模修繕工事							
検査責任者			検査員					
現場管理者		立会者			2023年4月14日	15:00	～	17:30
検査範囲	全体	✓ 部分 (西・北面外壁、バルコニー天井・壁・床)						
事前確認事項 (大規模工事)	受入検査	実施日		手直し	☐			
	確認事項	☐						
		☐						

共通指摘事項				
No.	部位	指摘事項	手直し日	(確認印)
		該当なし		

一般指摘事項				
No.	部位	指摘事項	手直し日	(確認印)
		該当なし		

【 工事完了確認欄 】	手直し完了日		確認者(現場管理者)		
-------------	--------	--	------------	--	---

※手直し確認の押印は現場管理者が行う。

※特別採用を必要とする事項及び自費による手直し事項の他、注意を要する項目については、再発防止処置報告書に記録して処理を行う。

社内 検査兼是正報告書		1 足場組立				3 中間検査		確認		作成	
		2 足場解体前				4 竣工検査		工事責任者		現場管理者	
工事名称		[REDACTED]大規模修繕工事									
検査責任者		検査員		[REDACTED]							
現場管理者		立会者		日時		2023年4月28日		10:00		～ 12:00	
検査範囲		全体		☒ 部分 (1階廻外壁、エントランス廻り)							
事前確認事項 (大規模工事)		受入検査		実施日		手直し		☐			
		確認事項		☐							
				☐							

[illegible][illegible]

【工事完了確認欄】

手直し完了日		確認者(現場管理者)		
--------	---	------------	---	---

※手直し確認の押印は現場管理者が行う。

※特別採用を必要とする事項及び自費による手直し事項の他、注意を要する項目については、再発防止処置報告書に記録して処理を行う。

組合検査兼是正報告書

3 中間検査

2 足場解体前

4 竣工檢查

確認

作成

工事責任者

現場管理者	
-------	--

工事名称 XXXXXXXXXX大規模修繕工事

検査責任者

検査員

現場管理者

立会者

日時

2023年5月9日

15:00

 $\sim$

17:30

検査範囲

全体

✓ 部分

(塔屋、踊り場、外觀

事前確認事項
(大規模工事)

受入検査

実施日

手直し

確認事項

[illegible][illegible]

【工事完了確認欄】

手直し完了目

確認者(現場管理者)

※手直し確認の押印は現場管理者が行う。

※特別採用を必要とする事項及び自費による手直し事項の他、注意を要する項目については、再発防止処置報告書に記録して処理を行う。